



REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"

Piazza S. Maria di Gesù, 5/7

95123 CATANIA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DI CUI AL TITOLO V, PUNTO 42, LETTERA c, DEL D.M. 19/03/2015 PRESSO I PP.OO. GARIBALDI CENTRO E GARIBALDI NESIMA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG: _____

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA.

Il presente Capitolato Speciale di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza attiva antincendio, consistente in controlli preventivi e in interventi tempestivi in caso di incendio, anche a supporto degli addetti di compartimento dipendenti di questa A.R.N.A.S. Garibaldi (secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio "S.G.S.A." di cui al Titolo V, punto 42 lettera "c" del D.M. 19/03/2015 *"Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 18/09/2002"*), finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza e prevenzione incendi negli ambienti e nelle aree di pertinenza dell'ARNAS Garibaldi.

La durata del servizio viene stabilita in quattro anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio, fatta salva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso, il contraente, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni vigenti.

ART. 2 - DEFINIZIONE SERVIZIO

Per Servizio di "Vigilanza Attiva Antincendio" s'intende il servizio di presidio fisico nelle aree interne ed esterne dei PP.OO. Garibaldi Centro, Garibaldi Nesima e HOSPICE + Parcheggio, al fine di incrementare il livello di sicurezza e prevenzione degli incendi e assicurare il pronto intervento in caso di emergenza incendio.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio di vigilanza attiva antincendio di cui Titolo V, punto 42, lettera c), del D.M. 19/03/2015 occorrente all'ARNAS Garibaldi presuppone una vigilanza continuativa, attiva H24 tutti i giorni dell'anno, inclusi i festivi, in entrambi i Presidi Ospedalieri.

Nell'attuale assetto organizzativo, il servizio di vigilanza attiva antincendio viene garantito, in via prevalente, avvalendosi di addetti esterni in possesso di idonea qualifica messi a disposizione dall'operatore economico aggiudicatario e, in via marginale, da personale dipendente dell'ARNAS Garibaldi in possesso di comprovate qualifiche.

Rispetto a quest'ultimi servizi, la Stazione Appaltante, al ricorre delle condizioni nel prosieguo analizzate, si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario un incremento delle attività affidate così da garantire piena copertura anche per i turni, in atto, garantiti dal personale dipendente della S.A.

Ciò premesso, le attività oggetto del presente capitolato, si sostanziano, dunque, nella prestazione di **servizi ordinari** che dovranno essere prestati dall'operatore economico aggiudicatario dalla data di avvio del servizio e in **servizi opzionali** che l'aggiudicatario, in qualunque momento, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà garantire con proprio personale e mezzi in sostituzione del personale dipendente dell'ARNAS Garibaldi.

ART. – 3.1 SERVIZIO ORDINARIO.

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario ad esito della presente procedura di gara dovrà garantire la prestazione dei servizi di sorveglianza attiva antincendio di cui al Titolo V, punto 42, lettera c), del D.M. 19/03/2015, con proprio personale e mezzi idonei, in entrambi Presidi Ospedalieri:

Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro

È richiesta la presenza fissa e continuativa di **n. 3 addetti antincendio per turno nel Presidio**, nel rispetto delle seguenti giornate e orari:

a. Da lunedì al venerdì:

- N.3 addetti - dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- N.3 addetti - dalle ore 20.00 alle ore 8.00,

b. sabato, domenica e festivi:

- N.3 addetti – H24.

Nei giorni dal lunedì al venerdì - **dalle ore 14.00 alle ore 20.00** - il servizio sarà tendenzialmente garantito da personale dipendente dell'ARNAS Garibaldi, fatte comunque salve le ipotesi di modifica al ricorrere delle quali, su richiesta dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico dovrà assicurare, con propri uomini e mezzi, la prestazione dei servizi in oggetto anche nelle suddette fasce orarie. (Cfr. servizi opzionali).

Presidio Ospedaliero Garibaldi di Nesima

a. Da lunedì al venerdì:

- N.3 addetti - dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- N.3 addetti - dalle ore 20.00 alle ore 8.00,

b. sabato, domenica e festivi:

- N.3 addetti – H24.

Nei giorni dal lunedì al venerdì - **dalle ore 14.00 alle ore 20.00** - il servizio sarà tendenzialmente garantito da personale dipendente dell'ARNAS Garibaldi, fatte comunque salve le ipotesi di modifica al ricorrere delle quali, su richiesta dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico dovrà assicurare, con propri uomini e mezzi, la prestazione dei servizi in oggetto anche nelle suddette fasce orarie. (Cfr. servizi opzionali).

Edificio “HOSPICE” e Autorimessa (P.O. Garibaldi Nesima)

È richiesta la presa fissa e continuativa di **n. 1 addetto antincendio**, tutti i giorni, inclusi i festivi, con copertura **H24**.

ART. 3.2 – SERVIZI OPZIONALI E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.

Su richiesta motivata del RTSA e/o del DEC, l'ARNAS Garibaldi, si riserva la facoltà di incrementare le attività in entrambi i Presidi Ospedalieri, attivando uno o più dei seguenti servizi opzionali:

- **lunedì – venerdì:** dalle 14.00 fino alle ore 20.00, fino ad un massimo di n. 6 operatori opzionabili per entrambi i presidi ospedalieri Aziendali;

- **tutti i giorni, festivi inclusi:** un servizio aggiuntivo H24, opzionabile per i Presidi Ospedalieri Aziendali.

In particolare, durante l'esecuzione del contratto e ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva di attivare uno o entrambi i servizi opzionali citati al ricorrere di una o più le seguenti condizioni:

- nell'ipotesi di mancanza e/o indisponibilità anche solo temporanea – derivante da qualunque evento e/o modifica organizzativa - di personale dipendente da impiegare nelle attività di vigilanza attiva antincendio;
- nell'ipotesi di complessiva rivalutazione delle scelte strategiche Aziendali dalle quali derivi la sospensione delle attività in atto prestate dal personale dipendente nelle fasce orarie antimeridiane (ore 14.00 alle ore 20.00) dei servizi nei giorni feriali (lun - ven);
- nell'ipotesi di prescrizioni eventualmente demandate dalle competenti autorità non direttamente assicurabili avvalendosi del personale dipendente dell'azienda ospedaliera;
- nell'ipotesi di eventi imprevedibili e/o imprevedibili (es. incendio in uno dei locali dell'ARNAS Garibaldi) tali da determinare la necessità di incrementare le risorse onde salvaguardare i locali e l'incolumità del personale dipendente nonché degli utenti che accedono ai Presidi Ospedalieri;
- nell'ipotesi sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, ovvero provvedimenti di autorità preposte alla tutela di interessi rilevanti, che impongono un incremento delle attività di vigilanza attiva antincendio.

A seconda dei casi, discrezionalmente valutate dalla S.A., le suddette opzioni potranno essere attivate sia cumulativamente sia parzialmente.

I servizi opzionali in argomento dovranno essere garantiti dal fornitore, con propri uomini e mezzi, entro il termine di cinque giorni (festivi inclusi) decorrenti dalla data di richiesta dell'ARNAS Garibaldi, fatte salve le ipotesi gravi ed eccezionali relativamente alle quali, la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione con un preavviso minimo di 48 ore.

Si precisa che le modifiche (i.e. servizi opzionali) in questione non generano aspettativa alcuna nei confronti degli operatori economici concorrenti in quanto saranno attivate nei casi espressamente previsti nonché al ricorrere di particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero nell'ipotesi di scelte strategiche eventualmente comunicate dagli organi apicali dell'Azienda.

L'eventuale prestazione dei servizi in argomento sarà remunerata al medesimo costo orario di aggiudicazione dei servizi ordinari.

Il valore monetario delle modifiche in questione è stimato nel pertinente paragrafo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, in aggiunta ai servizi opzionali, l'ARNAS Garibaldi si riserva, inoltre, la facoltà di incrementare e/o ridurre le prestazioni contrattuali dei servizi ordinari fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

ART. 4 - COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO

Durante l'orario di lavoro, per ogni turno, il personale di sorveglianza antincendio dovrà effettuare giri di ronda all'interno dell'intero presidio ospedaliero, concordati con il RTSA, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Si specifica che, tra gli obiettivi prioritari, gli addetti antincendio dovranno, in particolar

modo, curare la vigilanza dei locali che, per la loro destinazione d'uso, sono ad elevato rischio d'incendio, ivi compresi le UO.OO. e i servizi, i seminterrati, i sottotetti, le terrazze, gli ascensori, le centrali gas medicinali, i locali tecnologici, i depositi, parcheggi e tutti i locali non presidiati.

La presenza del personale di vigilanza antincendio e gli effettivi giri di ronda, devono poter essere riscontrabili mediante **sistemi elettronici di controllo ronda** sviluppati per la **verifica dei passaggi del personale di sorveglianza tramite la lettura di Tag**, da installare lungo il percorso da ispezionare. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, senza ulteriori costi aggiuntivi, alla fornitura del sistema di controllo comprensivo di installazione e manutenzione del sistema elettronico di rilevazione ronde ispettive. Tale sistema dovrà essere accessibile tramite piattaforma web al RTSA e al DEC per effettuare i controlli e le verifiche del servizio espletato.

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto dalla Ditta sotto la propria responsabilità, con **propria organizzazione di automezzi attrezzati con vasca H₂O con motopompa (uno per il P.O. Garibaldi Centro e uno per il P.O. Garibaldi Nesima), estintori portatili ed altra attrezzatura di emergenza** e di **operatori esperti per la salvaguardia degli impianti e delle opere**.

L' automezzo attrezzato di cui sopra dovrà essere dotato di: cassone rivestito in lamiera; dispositivo di segnalazione acustica e visiva integrato composto da sirena bitonale, lampeggianti stroboscopici blu sul tetto e lampeggianti stroboscopici bianchi a led posteriori; presa per alimentazione elettrica; serbatoio autoportante in acciaio inox; gruppo motopompa con motore diesel o benzina a 4 tempi, avviamento elettrico/strappo; pompa a pistoni da 27-30 litri/min. a 100 - 120 bar o a membrana da 90 l/min a 45 bar; 2 naspi con avvolgi tubo manuale e con tubo di 80 mt.; 2 lance AP con impugnatura a pistola tipo mitra a getto pieno e nebulizzato; due estintori a polvere un estintore a CO₂; cassetta attrezzi completa; lampada di emergenza ricaricabile a Led.

Gli operatori dovranno essere periodicamente aggiornati e addestrati, ed in caso di necessità, dovranno collaborare con gli addetti antincendio dell'ARNAS Garibaldi e con la Ditta di Vigilanza armata "Guardia Particolare Giurata" (GPG).

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere evitati disagi per i pazienti e i dipendenti.

La Ditta appaltatrice provvederà a fornire al proprio personale gli armadi con le attrezzature antincendio e idonei DPI da utilizzare in caso di emergenza, che saranno collocati nel Centro di Gestione delle Emergenze del P.O. Garibaldi Centro e del P.O. Garibaldi Nesima e in un locale individuato all'interno dell'edificio "Hospice" e/o in altri locali da individuare durante lo svolgimento del servizio.

La manutenzione delle attrezzature di supporto, dei DPI, i controlli, la sostituzione, l'integrazione o il riacquisto del materiale mancante, saranno a carico della Ditta Appaltatrice.

La Ditta appaltatrice provvederà a fornire al proprio personale i beni di consumo (carta igienica, rotoloni asciugamani, sapone, ecc.).

Per l'espletamento del servizio la Ditta dovrà fare riferimento al DEC e al RTSA dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ai seguenti adempimenti principali:

- servizio di vigilanza antincendio - sorveglianza continua in tutti i locali dei fabbricati, plessi separati, zone non presidiate, centrali tecnologiche, aree esterne, archivi, zone di sosta e parcheggio, con l'obbligo di segnalare al personale incaricato dell'Azienda ospedaliera tutte le circostanze e gli eventi che possono creare pericolo, in particolare:
 - accumuli di rifiuti e/o di materiale da riporto;
 - accumuli di sterpaglie;
 - accumuli di Rifiuti Speciali Ospedalieri o similari;
 - intralci o impedimenti vari tali da non consentire l'utilizzo delle uscite di sicurezza;
- sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;

- primo intervento di spegnimento dell'incendio con estintori, manichette/idranti, coperta antifiama, in attesa dell'arrivo dei VV.F.;
- collaborazione con gli addetti di compartimento interni nominati in Azienda;
- collaborazione attiva con i Vigili del Fuoco, a seguito del loro intervento;
- primo soccorso su persone coinvolte in situazioni di emergenza;
- ausilio e supporto per la gestione delle emergenze per incendi, allagamenti, eventi sismici, black out elettrici, blocco ascensori, attentati terroristici, e quant'altro previsto dal piano di emergenza proprio della struttura;
- controllo dell'accessibilità alla struttura da parte dei mezzi di soccorso e di sicurezza.

In particolare, l'appaltatore dovrà svolgere i seguenti ulteriori compiti:

- ✓ sorveglianza dei presidi antincendio e in particolare degli impianti tecnologici di sicurezza, intesa come *"controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo"*, attraverso il monitoraggio continuo esterno ed interno di tutta la struttura ospedaliera con passaggi differenziati nelle ore diurne e notturne, verificati attraverso sistemi fissi di rilevazione, con particolare cura alle zone non presidiate; la sorveglianza dovrà comprendere dispositivi quali: porte di compartimentazione, idranti, estintori, rivelatori di fumo e calore, pulsanti di allarme, evacuatori di fumo, uscite di sicurezza, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, quadri elettrici, gas medicali;
- ✓ sorveglianza dei sistemi di supervisione allarme incendi ubicati nel Centro di Gestione dell'Emergenza del P.O. Garibaldi di Nesima e nel P.O. Garibaldi Centro, verifiche, controlli e reset degli allarmi nelle UU.OO., tacitazione e reset nei PC di supervisione e nelle varie centraline;
- ✓ registrazione dell'attività svolta su un registro giornaliero;
- ✓ verifica della funzionalità del piano di evacuazione, in particolare: percorsi d'esodo sgombri, porte REI non bloccate ed efficienti, con primo intervento per la messa in sicurezza e segnalazione alle Ditte deputate alla manutenzione di eventuali anomalie urgenti riscontrate durante il servizio di ronda;
- ✓ aggiornamento costante del censimento dei dispositivi antincendio soggetti a sorveglianza e comunicazione al RTSA in caso di variazione di posizionamento, caratteristiche e numero;
- ✓ richiesta ai numeri telefonici deputati alla manutenzione per l'intervento dei tecnici in caso di rilievo di anomalie o malfunzionamenti agli impianti e sistemi di sicurezza;
- ✓ collaborazione per l'installazione e/o collocazione di estintori mancanti, di cartellonistica antincendio e di sicurezza, installazione di planimetrie indicanti le vie di esodo ecc., previo raccordo con il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio e con il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ✓ servizio di continua assistenza in caso di bisogno, informazioni e cortesia a tutti gli ospiti e ai lavoratori presenti nella struttura a seguito di un'emergenza;
- ✓ primo intervento per la messa in sicurezza in caso di malfunzionamento degli ascensori e/o black-out elettrico, al fine di fare uscire le persone eventualmente confinate all'interno delle cabine nel più breve tempo possibile;
- ✓ partecipazione a corsi teorico-pratici per riporto al piano ascensori organizzati dalla stazione appaltante

- ✓ partecipazione alle prove di esodo previste dalla Normativa Vigente, in collaborazione con il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Coordinatore dell'Emergenza, previo avviso ai reparti interessati.

Con riferimento all'attività di controllo, il personale di vigilanza antincendio dedicherà particolare attenzione all'ispezione delle centrali termiche, dei depositi, degli archivi, dei quadri elettrici, e di tutti i locali ed apparecchiature ad elevato rischio d'incendio, nonché alla verifica di tutte le apparecchiature antincendio in dotazione nei due Presidi Ospedalieri. Dovranno, altresì, essere controllati le aree esterne con particolare cura alle aree verdi con crescita di vegetazione spontanea dove è elevato il pericolo d'incendio.

ART. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Esempio, non esaustivo, di attività di controllo:

Evento/comportamento	Azione correttiva
Utilizzo improprio di ciabatte o prolunghe elettriche, collegamenti elettrici	Comunicazione al personale del reparto/servizio e segnalazione al RSPP e RTSA per disposizioni consequenziali
Accumulo inappropriato/non autorizzato di materiale infiammabile	Segnalazione al RSPP e RTSA per disposizioni consequenziali
Utilizzo improprio di strumenti antincendio (per es. estintore come ferma porta, ecc.)	Provvedere a ricollocare il presidio antincendio nel punto previsto e segnalazione al RSPP e RTSA per disposizioni consequenziali
Presenza di fumatori in aree di divieto (bagni, corridoi, atri, ecc.)	Comunicazione agli utenti del divieto di fumo e segnalazione al Direttore Medico di Presidio per disposizioni consequenziali
Rilevamento di residui di combustione dovuti a comportamenti pericolosi (presenza di mozziconi di sigarette, carte bruciate, ecc.)	Segnalazione al Direttore Medico di Presidio per disposizioni consequenziali
Rilevamento accumuli di Rifiuti Speciali Ospedalieri o similari	Segnalazione al Direttore Medico di Presidio per disposizioni consequenziali

Le ronde di controllo opereranno le seguenti attività:

- giri di ronda in tutti i locali dei fabbricati, plessi separati, zone non presidiate, centrali tecnologiche, aree esterne, archivi, zone di sosta e parcheggi, recipienti contenente azoto, CO₂, Ossigeno, gas combustibili e/o liquidi infiammabili;
- controllo delle parti esterne delle strutture ospedaliere con particolare cura per le aree verdi con crescita di vegetazione spontanea dove è elevato il pericolo di;
- verifica che tutte le parti destinate ad uscite di emergenza quali passaggi, corridoi, scale, risultino libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo;
- verifica che le porte delle uscite di emergenza si aprano facilmente e risultino opportunamente segnalate e che il maniglione antipanico funzioni;
- verifica che le uscite di sicurezza siano sempre segnalate da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde);
- sorveglianza degli allarmi riportati al Centro di Gestione dell'Emergenza dei PP.OO. Garibaldi Centro e Garibaldi Nesima;
- verifica immediata (con sopralluogo sul posto) dei locali che hanno generato l'attivazione di allarmi di rilevazione fumo (sia evidenziati dai monitor nei due Centri di Gestione

- dell’Emergenza, che comunicati da personale dell’ARNAS e/o utenti dei due PP.OO);
- tacitazione degli allarmi in caso di accertato falso allarme ovvero esecuzione delle procedure di competenza previste nel Piano di emergenza in caso di pericolo accertato;
 - collaborazione con il personale interno per l’allontanamento dei degenti in caso di evacuazione dei locali;
 - indicazione sul Registro, presente presso il Centro di Gestione dell’Emergenza del P.O. Garibaldi Nesima e del P.O. Garibaldi Centro, quanto rilevato difforme durante il turno e quanto eventualmente accaduto;
 - intervento immediato per il riporto al piano degli ascensori in caso di guasto se presenti persone intrappolate all’interno (sarà cura della Stazione Appaltante in collaborazione con la Ditta di manutenzione degli ascensori effettuare corsi di addestramento).

VERIFICHE PROGRAMMATE

PULSANTI DI SGANCIO DELLA CORRENTE ELETTRICA (mensile)

1. Verificare che il pulsante sia provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: sgancio elettrico del quadro).
2. Verificare l’integrità del componente.

PULSANTI DI ALLARME (mensile)

1. Verificare che il pulsante sia provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: allarme incendio).
2. Verificare l’integrità del componente.

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS INFIAMMABILI E/O ESPLOSIVI (mensile)

1. Verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello.
2. Verificare che la valvola sia chiaramente visibile e facilmente accessibile.

PORTE REI (mensile)

1. Verificare che le porte REI risultino chiuse e non presentino danneggiamenti che ne pregiudichino la stabilità e la regolare chiusura;
2. Aprire le porte e verificarne la corretta chiusura. Per le porte dotate di elettromagneti, verificare che questi non siano staccati;

SEGNALETICA DI SICUREZZA (mensile)

1. Verificare la presenza della corretta ubicazione della segnaletica prevista.
2. Verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di materiale e altro.
3. Verificare che la segnaletica non sia degradata.

ESTINTORI PORTATILI (mensile)

1. Verificare che gli estintori siano chiaramente visibili ed utilizzabili immediatamente.
2. Controllare la segnalazione del manometro di pressione e accertarsi che il dispositivo di sicurezza non sia manomesso.
3. Verificare che gli estintori siano dotati di etichetta leggibile ed integra.

IDRANTI A MURO UNI 45 e UNI 70 (mensile)

1. Verificare che gli idranti a muro siano accessibili senza ostacoli e visibili chiaramente;
2. Verificare che sia presente l'apparato antincendio (manichetta, lancia, plexiglass);
3. Verificare che gli idranti a muro siano privi di segni di deterioramento, corrosione o perdite.

IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI ED ALLARME ANTINCENDIO (mensile)

1. Eseguire un controllo visivo degli elementi costituenti l'impianto (rilevatori, pulsanti di allarme, pannelli ottico acustici ecc.).

Il report delle verifiche programmate deve essere inviato tramite mail al RTSA e al DEC entro il giorno 5 del mese successivo.

L'Appaltatore proporrà, per approvazione e/o per modifica, alla Stazione Appaltante le check-list contenenti i riscontri delle attività espletate.

Durante le ronde il personale operativo effettuerà, secondo quanto previsto nelle "Procedure di Emergenza" dei PP.OO., quanto necessario a gestire le situazioni di emergenza che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono descriversi in:

1. Incendio o principio di incendio
2. Allagamento
3. Fughe di gas e sostanze tossiche
4. Evento sismico
5. Black out
6. Attentati terroristici
7. Blocco ascensori
8. Allarme sotto ossigenazione nei locali Crioconservazione
9. Quant'altro previsto dai Piani di Emergenza propri dei PP.OO.

ART. 6 – SOPRALLUOGO

Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.

ART. 7 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria, nella persona del suo incaricato, si impegna ad attuare una continua e proficua collaborazione con il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio e con il DEC, al fine di ottenere il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza possibili e prevenzione dei rischi, in ogni momento e situazione per tutti i presenti all'interno della struttura sia che siano lavoratori, degenti od ospiti.

Per l'attuazione delle misure e dei compiti di cui sopra l'Appaltatore garantisce e si obbliga di adibire al servizio personale munito di pertinente idoneità tecnica e adeguatamente formato all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza.

Il personale dovrà essere in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi relativi, pertanto prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà fornire al DEC e al RTSA l'elenco nominativo del personale adibito al servizio (loro eventuali sostituti), indicando le relative generalità il ruolo di appartenenza e gli attestati di idoneità tecnica.

In particolare gli operatori dell'Appaltatore dovranno essere muniti di:

- 1) idoneità tecnica di addetto antincendio a "rischio di incendio elevato" livello 3 (corso di 16 ore + esami) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- 2) attestato di frequenza e superamento esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal DM 388/2003 e s.m.i.;
- 3) attestato di frequenza al corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione dai rischi aziendali (generici e specifici), art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., secondo quanto previsto nell'accordo Stato Regioni 21/12/2011 e s.m.i.;
- 4) corso di addestramento teorico-pratico per l'utilizzo dei DPI di III categoria idonei all'attività antincendio e pompieristica D.lgs 475/92 e, in ogni caso, per l'utilizzo di autorespiratori antincendio;

5) attestato di frequenza a corso di addestramento teorico-pratico per l'utilizzo di auto protettori antincendio e l'estinzione degli incendi in diversi scenari di esposizione e qualifica per effettuare la sorveglianza sui sistemi/dispositivi di protezione antincendio;

6) attestato frequenza corso BLSA;

7) certificato medico di idoneità fisica alla mansione;

Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno oltre ad effettuare i corsi di aggiornamento periodici, essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di II e III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica:

a. divisa di servizio (D.P.I. di III categoria), ad alta visibilità, con serigrafia posteriore "sorveglianza antincendio", provvista di targhette di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità prot.^{llo} n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991 e del D.Lgs. 81/2008, identificative della ditta, della persona e della mansione svolta.

La divisa dovrà essere chiaramente distinguibile da quelle in uso nelle strutture della stazione appaltante.

b. giaccone e sopra pantalone in "Nomex" (D.P.I. di III categoria), EN 469 ad alta visibilità, trattati per ottenere la protezione dalle cariche elettrostatiche.

c. casco per VV.F. (D.P.I. di III categoria) EN 443 - EN 397 per la protezione da urti o da oggetti proiettati contro l'utilizzatore, idoneo a proteggere, nello stesso tempo, il capo, le orecchie, il collo, il viso e gli occhi e compatibile, senza dover togliere l'elmetto, con l'impiego di maschere pieno facciale, con l'uso dei sistemi integrati di comunicazione e con apposite lampade portatili.

d. sottocasco in doppio strato di tessuto 50% "Nomex-III" e 50% "viscosa-FR" per la protezione integrale del viso.

e. guanti (D.P.I. di III categoria) EN 659 realizzati con materiali ignifughi.

f. calzature da VV.F. (D.P.I. di III categoria) EN 345 di tipo S3 e/o EN 15090:2012 livello F2A.

g. torce antideflagranti.

h. sistemi di radio compatibili con quelli già in uso dalla stazione appaltante (Midland mod. G18 o G10 o similari) per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento dal Centro delle comunicazioni, da personale della Vigilanza armata e dagli addetti antincendio interni.

Gli operatori addetti al servizio di "Sorveglianza Attiva Antincendio", inoltre, dovranno essere sempre muniti di strumenti utili per il primo intervento, in caso di emergenza antincendio; nello specifico:

- estintori portatili;
- maschere pieno facciale e semi facciale a filtro polivalente;
- cassetta attrezzi completa con set di cacciaviti, brugole, pinze, tronchese, pappagallo e chiavi;
- picconi;
- badili;
- mazze;
- cesoie taglia catenacci;
- chiavi apertura idranti soprasuolo;
- chiavi per chiusura manichette;
- asce da sfondamento;
- attrezzatura sollevamento chiusi in ghisa;
- flex a batterie ricaricabile;
- trapano a batterie ricaricabile;
- avvolgicavo elettrico da 30 m ;

- scale telescopiche;
- autorespiratori completi di bombola, in PET o Fibra di carbonio, aria da litri 7/9;
- bombole di riserva da litri 7/9 per autorespiratori;
- occhiali parapolvere e parascintille;
- corde con moschettoni;
- cassette pronto soccorso;
- coperte antifiama.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire sempre e comunque per tutta la durata del contratto, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa definita dall'art. 2 del presente Capitolato. A fronte di eventi non previsti (malattia, infortunio nonché inidoneità sopravvenuta allo svolgimento del servizio del personale impiegato), la Ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane sostitutive aventi i medesimi requisiti professionali al fine di assolvere agli impegni assunti e di darne comunicazione tempestiva al DEC e al RTSA. E' fatta salva la facoltà dell'ARNAS Garibaldi di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che, ad insindacabile parere della stessa, non risulti idoneo all'espletamento del servizio o del personale che abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consoni all'ambiente di lavoro in cui il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato.

Idoneità sanitaria

Nel rispetto del D. Lgs.81/2008 e s.m.i, il personale adibito deve essere sottoposto, a cura e spese della ditta aggiudicataria, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche agli eventuali controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia e dal protocollo sanitario previsto dal Medico Competente.

Formazione

Nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il personale adibito al servizio dovrà essere adeguatamente formato/informato/addestrato relativamente ai rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio oggetto di gara, in particolare dovrà essere adeguatamente formato sui seguenti argomenti:

- Modalità di esecuzione del servizio.
- Prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui opera.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di partecipare con propri incaricati ai corsi di aggiornamento della formazione (comma 6 art. 37 D.Lgs 81/08); la Ditta aggiudicataria dovrà pertanto fornire il calendario dell'aggiornamento.

Disposizioni generali relative al personale adibito al servizio

Il personale della Ditta aggiudicataria che opera all'interno delle strutture dell'Azienda dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività.

L'Appaltatore ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione ed attività dell'Azienda durante l'espletamento del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I dipendenti della Ditta aggiudicataria sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica richiesta dalla natura del servizio.

L'Azienda può richiedere la sostituzione del personale dipendente della Ditta aggiudicataria che non si sia comportato correttamente.

ART.8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile del servizio e il relativo contatto, cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l'altro, verrà demandato di coordinare il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dal DEC, dal RSPP e dal RTSA.

Il Responsabile del servizio, di pronta ed immediata reperibilità, deve essere persona con conoscenza, comprovata e duratura esperienza specifica nel settore della sorveglianza, prevenzione e protezione incendi.

L'Appaltatore dovrà comunicare anche il nominativo di un sostituto del Responsabile del servizio di pari capacità, in caso di sua assenza o impedimento.

In particolare il Responsabile del servizio dovrà:

- assumere piena conoscenza delle norme e delle condizioni contrattuali;
- coordinare lo svolgimento delle attività contrattuali secondo criteri concordati con il RTSA e il DEC;
- assicurare un costante raccordo tra le attività oggetto del contratto e gli Uffici dell'aggiudicatario preposti alla gestione dei servizi presso l'Azienda ospedaliera;
- redigere le disposizioni di servizio in conformità con le direttive impartite dal RTSA e da DEC;
- garantire la continuità del servizio anche in occasione di assenze improvvise del personale;
- garantire che il personale abitualmente impiegato dell'appalto faccia parte dell'elenco fornito al RTSA e al DEC ad avvio del servizio;
- segnalare al DEC e al RTSA eventuali cause di forza maggiore e/o anomalie che impediscono il regolare svolgimento del servizio o possono rappresentare un elemento di criticità per la sicurezza del presidio ospedaliero;
- fornire il numero di telefono mobile ed essere reperibile 24 ore su 24;
- fornire i numeri di cellulare degli addetti antincendio al centralino ARNAS Garibaldi, alla Reception di Nesima, nonché agli uffici amministrativi competenti e Direzioni Sanitarie al fine di consentire l'immediato contatto, in caso di emergenza.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata, e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'Appaltatore.

L'ARNAS Garibaldi fornirà alla ditta aggiudicataria, email e nominativi del RUP, DEC, RSPP e RTSA e/o eventuale altro responsabile del servizio a cui il referente della ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse sorgere nel corso dell'espletamento del servizio.

Il Responsabile del servizio dovrà redigere una relazione mensile dell'attività espletata, timbrata e firmata, indicando con precisione le anomalie riscontrate o risolte.

ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per la corretta esecuzione dell'appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario, l'ARNAS Garibaldi individuerà un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

Esso avrà, tra gli altri, i seguenti compiti:

- curare i rapporti operativi con l'aggiudicatario;
- effettuare le richieste di intervento per le eventuali variazioni dei servizi, nuove disposizioni, variazioni di orari e quant'altro dovesse ritenersi utile ai fini della sicurezza dei PP.OO.;
- vigilare sulla corretta esecuzione del servizio e verificarne i risultati;
- richiedere l'eventuale motivato allontanamento e conseguente sostituzione di personale non gradito;
- procedere all'applicazione delle penali e promuovere l'eventuale risoluzione del contratto;
- redigere opportuna certificazione di regolare esecuzione del servizio svolto.

ART. 10 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dalla Ditta aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la Ditta medesima: il CCNL di riferimento da applicare sarà "Sorveglianza Antincendio".

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL applicabile alla data del contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta dell'Azienda la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'ARNAS Garibaldi si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale fino alla definizione della vertenza.

ART. 11 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto si obbliga a rispettare la "clausola sociale" art. 57 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. "codice degli appalti" e pertanto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, qualora disponibili, il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, quali soci lavoratori e dipendenti, garantendo l'applicazione del CCNL di settore come previsto nel CSA.

A tal fine verranno forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato dall'appaltatore uscente.

ART.12 - CONTINUITA'DEL SERVIZIO

L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. L'Appaltatore non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Aziendale quali verranno risolte secondo quanto stabilito dalle vigenti Leggi, ivi compreso la eventualità di ritardato pagamento delle fatture, per le quali la Ditta potrà richiedere gli interessi di mora previsti per Legge.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e l'Azienda si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato, l'Appaltatore non abbia ottemperato. La sospensione arbitraria del servizio da parte dell'impresa comporterà, oltre alle sanzioni previste dal presente capitolato, l'addebito alla stessa delle spese sostenute dall'ARNAS Garibaldi per l'esecuzione del servizio tramite altra impresa specializzata. La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi od assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale, poiché l'appalto in oggetto è considerato un servizio pubblico essenziale: la Ditta aggiudicataria dovrà perciò garantire un regolare funzionamento (ancorché in forma "ridotta") anche durante gli scioperi proclamati.

ART. 13 – DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO E VALORE STIMATO.

La durata dell'appalto è fissata in anni quattro decorrenti dalla data di avvio del servizio che sarà indicata nel verbale di cambio appalto, oltre sei mesi di eventuale proroga tecnica.

Il costo della manodopera è stato determinato partendo dagli elementi retributivi previsti nella tabella Ministeriale del Costo del Lavoro, livello F, del CCNL “*Sorveglianza Antincendio*” del 03 novembre 2009. In mancanza di aggiornamenti recenti, i suddetti elementi tabellari sono stati adeguati sulla scorta dei valori riportati nell'ultimo rinnovo del medesimo CCNL, datato 10 febbraio 2022, sino ad arrivare alla determinazione di un costo medio pari a €/H 15,97 (IVA esclusa).

Il costo tabellare così individuato è stato, poi, ulteriormente incrementato di una percentuale complessivamente pari al 20 % per il lavoro notturno e le festività sino ad arrivare alla determinazione di un **costo medio orario** pari a €/H 19,16 (IVA esclusa).

Quest'ultimo parametro di riferimento è stato utilizzato per la determinazione dell'importo complessivo della manodopera, complessivamente stimata pari a € **4.012.563,84** (IVA esclusa), risultante dalla moltiplicazione del Costo medio orario (€/H 19,16) per il numero di ore complessivamente stimate nei quattro anni dei “*servizi ordinari*” (209.424 ore di servizio).

Per la determinazione del valore posto a base d'asta soggetto a ribasso è stato utilizzato il costo medio orario (€/H 19,16 IVA esclusa) incrementato del 15% per le spese generali e di un ulteriore 10% quale utile d'impresa, così determinando un costo orario definitivo, da assoggettare a sconto, pari a €/H **24,24** (Iva esclusa).

La base d'asta complessiva della procedura da assoggettare a sconto, pari a € **5.076.437,76** (IVA esclusa), è quindi il risultato della sommatoria dei quantitativi orari dei “*servizi ordinari*” (209.424 ore di servizio) moltiplicati per il costo orario per come sopra individuato, pari a €/H 24,24 (Iva esclusa).

La determinazione del costo complessivo dei “*servizi opzionali*”, è stata effettuata sulla base dei medesimi criteri/parametri utilizzati per la valorizzazione dei servizi ordinari, fatta eccezione per la quantificazione oraria, complessivamente stimata pari a 70.896 ore nel quadriennio.

Si ribadisce che i servizi in argomento sono da intendersi quali “*servizi opzionali*” attivabili a discrezione della Stazione Appaltante al ricorrere delle specifiche ipotesi previste nel pertinente paragrafo del presente Capitolato cui si rinvia.

Pertanto, in sede di esecuzione del contratto l’aggiudicatario **non** potrà avanzare pretese rispetto all’attivazione dei servizi in argomento. In ogni caso si precisa che l’importo unitario offerto dall’operatore economico aggiudicatario, derivante dallo sconto sul costo orario posto a base d’asta (€ 24,24 IVA esclusa), sarà applicato anche ai “*servizi opzionali*” in argomento, senza ulteriori maggiorazioni.

Ai fini dell’art. 14, comma 4 del Codice, il valore globale complessivo stimato dell’appalto, comprendente sia i “servizi ordinari” sia i “servizi opzionali”, ivi inclusa la proroga tecnica nonché il c.d. “quinto d’obbligo contrattuale” dell’importo dei servizi ordinari, è pari ad € **8.661.013,95** (IVA esclusa) comprensivo dei costi della sicurezza da interferenza, il tutto come meglio schematizzato nel prospetto che segue:

		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i> (<i>B*C</i>)		<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i> (<i>H+E</i>)	<i>Valore stimato appalto</i> (<i>IVA esclusa</i>) (Sub valore servizi ordinari + Sub valore servizi opzionali)
Descrizione	ore annue	Ore tot. (4 anni)	Costo orario (€/H)	Costo Totale (4 anni)	Di cui costi della manodopera per 48mesi	Costo sicurezza interferenza (non soggetti a ribasso)	Base d'asta (solo per servizi ordinari)	Eventuale Proroga tecnica (6 mesi)	Eventuale Quinto d'obbligo importo contrattuale	Sub-valore stimato appalto (servizi ordinari e servizio opzionali)		
Servizio ordinario	P.O. Garibaldi Nesima + P.O. Garibaldi Centro	43.596	174384	24,24 €	4.227.068,16 €	4.012.563,84 €	1.400,00 €	5.076.437,76 €	634.554,72 €	1.015.287,55 €	6.726.280,03 €	8.661.013,95 €
	Edificio Hospice + Parcheggio (P.O. Nesima)	8.760	35040		849.369,60 €							
	Sub. totale	52.356	209424		5.076.437,76 €							
Servizi opzionali	Servizio supplementare (max n. 6 operatori)	8964	35.856	24,24 €	869.149,44 €	1.358.367,36 €	1.718.519,04 €	214.814,88 €	-	1.933.333,92 €		
	Servizio aggiuntivo (n. 1 operatore H.24)	8760	35.040		849.369,60 €							
	Sub. totale	17724	70.896		1.718.519,04 €							

ART. 14 - REVISIONE PREZZI.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento (5 %) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'ottanta per cento (80 %) del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Nel dettaglio, i corrispettivi spettanti al Fornitore saranno oggetto di revisione - in aumento o in diminuzione - conformemente a quanto previsto dagli artt. 60 e 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 - su richiesta del Fornitore o su iniziativa della Stazione appaltante in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT per i prezzi alla produzione dei servizi dell'indice "Servizi di vigilanza e investigazione", codice ATECO 2007 80 («Indice di Riferimento»).

In particolare, ai fini della revisione si considererà la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento nel periodo intercorrente dalla data di stipula del contratto alla data della richiesta di revisione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) - in valore assoluto - risulti superiore al 5% («Soglia di Riferimento») e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

ART. 15 – REQUISITI DI AMMISSIONE

L'operatore economico dovrà essere in possesso del seguente requisito di ammissione specifico di capacità tecnica:

- **possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008** idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: vigilanza antincendio. La comprova del requisito sarà fornita dall'aggiudicatario attraverso la produzione di una certificazione di un sistema di gestione della qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la Stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

La gara sarà aggiudicata in favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, art. n. 108 del D.Lgs 36/2023.

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà riportato il punteggio più alto, ottenuto dalla somma del punteggio di **qualità (A)** con quello relativo al **prezzo (B)**.

All'offerta potranno essere assegnati al massimo **100 punti** ripartiti in base ai seguenti requisiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO (100 PUNTI)
OFFERTA TECNICA (qualità A)	MAX 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA (prezzo B)	MAX 30 PUNTI

L'attribuzione del punteggio di qualità sarà disposta dalla Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, art. 93 del D.Lgs 36/2023 s.m.i. e deputata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in una o più sedute riservate, secondo i criteri e sub criteri definiti nel CSA.

ART. 16 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Le offerte tecniche verranno esaminate da apposita Commissione giudicatrice, responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti oltre che ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Le componenti della valutazione dell'offerta tecnica sono riferite ai requisiti tecnici elencati nel presente capitolato speciale d'appalto, per ciascuno dei quali è indicato il punteggio massimo totale o sub-totale attribuibile, con una somma massima complessiva pari a 70 punti assegnabili, utilizzando la formula come di seguito descritta. In particolare:

A) Offerta Tecnica - Qualità, Valore Tecnico e Organizzativo – Punteggio massimo 70 punti

La Commissione prenderà in considerazione gli elementi legati a qualità, valore tecnico ed organizzativo che si potranno dedurre dalla documentazione contenuta nella busta "Offerta Tecnica". In particolare, il punteggio massimo assegnabile di 70 punti verrà attribuito e ripartito sulla base dei seguenti criteri:

n.	CRITERI	PUNTEGGIO MAX	sub	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGI sub-criterio MAX	Modalità di attribuzione del punteggio
1	Progetto di organizzazione generale del servizio	30	1.1	Assetto organizzativo e modalità di svolgimento del servizio - procedure operative	12	QUALITATIVO
			1.2	Metodi e strumenti di supervisione delle attività degli Operatori	8	QUALITATIVO
			1.3	Gestione del personale negli interventi in urgenza e emergenza	5	QUALITATIVO
			1.4	Competenza ed esperienze acquisite dal personale	5	QUALITATIVO

2	<p>Impegno garantito in relazione alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto della normativa vigente</p>	12	2.1	<p>Percentuale di reimpiego dell'attuale forza lavoro prevista nel progetto di riassorbimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 80 % e fino al 100%: Senza migliorie: 11 PT Con migliorie sotto il profilo economico: 12 PT • > 60% e ≤ 80%: Senza migliorie: 9 PT Con migliorie sotto il profilo economico: 10 PT • > 40% e ≤ 60%: Senza migliorie: 7 PT Con migliorie sotto il profilo economico: 8 PT • > 20% e ≤ 40%: Senza migliorie: 4 PT Con migliorie sotto il profilo economico: 5 PT • > 10% e ≤ 20%: Senza migliorie: 2 PT Con migliorie sotto il profilo economico: 3 PT • ≤ 10%: 0 punti 	12	TABELLARE
3	<p>Possesso certificazione sulla parità di genere</p>	2	3.1	<p>Sarà attribuito un punteggio ai concorrenti che siano in possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI PdR 125:2022 (art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023). In caso di partecipazione in forma associata il punteggio sarà attribuito: per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio e le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione.</p> <p>Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà produrre copia, corredata da</p>	2	TABELLARE

				dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, della certificazione in materia di parità di genere eventualmente posseduta ed in corso di validità al momento del termine di presentazione dell'offerta. Modalità di attribuzione del punteggio: - assenza di certificazione: 0 punti; - possesso di certificazione: 2 punti		
4	Caratteristiche quali-quantitative delle attrezzature	10	4.1	Strumenti e attrezzature in dotazione al personale. Saranno valutate le attrezzature messe a disposizione oltre a quelle previste nel Capitolato	10	QUALITATIVO
5	Progetto formativo	10	5.1	Programma di formazione continua delle risorse umane utilizzate	10	QUALITATIVO
6	Servizi migliorativi	6	4.1	Collaborazione per la collocazione di estintori mancanti e di cartellonistica antincendio	3	QUALITATIVO
			4.2	Servizio di consulenza per l'attività di cui al DM 19/03/2015	3	QUALITATIVO
TOTALE		70	TOTALE		70	QUALITATIVO

Nella valutazione comparativa delle offerte tecniche saranno considerati i seguenti valori: rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ARNAS Garibaldi, fattibilità delle proposte e delle soluzioni offerte, chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza e innovazione delle soluzioni, grado di personalizzazione del servizio.

Attraverso tali valori, nella valutazione comparativa delle offerte tecniche potranno essere evidenziati i seguenti livelli di giudizio: eccellente, ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente, nullo.

A ciascun diverso livello di giudizio corrisponde un diverso coefficiente di valutazione, secondo una scala da 0 a 1.

La tabella seguente esemplifica la griglia di valutazione che la commissione adotterà per l'individuazione dei predetti coefficienti:

TABELLA 2

LIVELLO DI GIUDIZIO	COEFFICIENTI	DESCRIZIONE
Eccellente	1	Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'A.R.N.A.S.; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: molto superiore agli standard richiesti.
Ottimo	0,9	Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'A.R.N.A.S.; fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: superiore agli standard richiesti.
Buono	0,8	Rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ARNAS; fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: completamente in linea con gli standard richiesti.
Discreto	0,7	Discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'A.R.N.A.S.; fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; discreta chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: in linea con gli standard richiesti.
Sufficiente	0,6	Sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'A.R.N.A.S.; fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: quasi in linea con gli standard richiesti.
Insufficiente	0,4	Poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'A.R.N.A.S; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: inferiore agli standard richiesti.
Gravemente Insufficiente	0,2	Non rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ARNAS; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni offerte; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: inadeguato agli standard richiesti.
Nulla	0,0	Non rispondente agli standard richiesti.

Ad ogni concorrente, sulla base dei valori emergenti dall'analisi dell'offerta tecnica, la Commissione assegnerà per ciascuno dei sub-criteri sopra indicati un livello di giudizio cui corrisponderà un coefficiente di valutazione secondo le modalità descritte nella precedente tabella.

Il calcolo dell'offerta tecnica sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

Il punteggio ottenuto C(a) da ogni singola offerta presentata dovrà essere riparametrato utilizzando il seguente metodo:

$C(a) \text{ riparametrato} = C(a) / C(a)_{\text{max}} * 70$ (punteggio Tot.)

A tal fine si precisa che: per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la modalità **della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ad ogni offerta.**

Le valutazioni della Commissione saranno comunicate alle Ditte concorrenti in seduta pubblica.

Non saranno ammesse alla successiva fase di apertura le offerte che avranno ottenuto un punteggio complessivo sulla qualità inferiore a 42/70.

ART.17 - SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. A tale scopo dovrà comunicare alla stazione appaltante il nominativo del proprio Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza al fine di concordare le attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell'Azienda, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalla competente struttura aziendale.

In caso di inadempienza, l'Azienda ospedaliera procederà alla risoluzione del contratto ed al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'aggiudicatario.

L'Azienda ospedaliera e l'aggiudicatario si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda ospedaliera e l'aggiudicatario si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda ospedaliera. La Ditta aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, dovrà a tal fine collaborare con l'Azienda alla stesura definitiva del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) e alla sua congiunta sottoscrizione.

ART.18 – RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA - RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio. Essa risponde pienamente dei danni e infortuni causati, nell'espletamento del servizio in oggetto, a terzi,

incluso il personale dipendente dell'Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà dell'Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza di prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall'Azienda stessa nell'esecuzione dell'appalto ed imputabili alla Ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti i locali, le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerando già in via preventiva ed espressamente l'Azienda Ospedaliera.

A tal fine, la Ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del Contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato una **polizza assicurativa**, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a € 1.500.000,00 e con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe.

La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato.

ART. 19 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nel caso di mancata esecuzione anche di una sola delle modalità di estrinsecazione del servizio per come richiesto nel presente capitolato nonché in caso di accertato inadempimento, di ritardo nello svolgimento del/dei servizio/i o di prestazione resa in modo insoddisfacente o di carenze organizzative ed operative, verrà applicata una penale del valore, a seconda della gravità, da € 250,00 a € 1.500,00, per ogni infrazione accertata e contestata, anche se non in contraddittorio. La gravità dell'infrazione verrà valutata insindacabilmente dall'ARNAS Garibaldi.

- Nel caso di mancata sostituzione degli operatori addetti antincendio in ferie o in malattia, con conseguente utilizzo di un numero inferiore di unità lavorative sul turno, si applicherà una penale forfetaria di € 500,00 per giornata di assenza e per unità lavorativa assente.

- Nel caso di comportamenti sconvenienti da parte del personale utilizzato dalla ditta appaltatrice, insindacabilmente ritenuti come tali dall'Azienda Ospedaliera Garibaldi, potrà essere richiesta l'immediata sostituzione con allontanamento dal servizio espletato presso l'A.R.N.A.S. del personale individuato. A fronte della richiesta avanzata formalmente dall'A.R.N.A.S., la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione entro 2 giorni lavorativi, non prevedendo il rientro/reintegro dell'unità allontanata in alcun servizio espletato presso l'Azienda Ospedaliera Garibaldi; in caso di inadempimento verrà applicata una penale giornaliera di € 500,00.

- L'applicazione delle penali verrà sospesa solo ad avvenuta attestazione del ripristino delle condizioni ottimali di espletamento del servizio resa dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

- Le penali verranno detratte d'ufficio dalle somme dovute anche in assenza di specifica nota di credito richiedibile anche solo per e-mail.

- Non sarà consentita, in alcun modo e per nessun motivo la sospensione di alcun turno del servizio. - Nel caso in cui ciò dovesse avvenire “senza giustificato e preavvisato motivo” si procederà ad immediata risoluzione del contratto con l’applicazione delle penalità previste ai successivi commi del presente articolo.

- Dell’applicazione delle penalità e dei motivi che le hanno determinate, il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) dell’A.R.N.A.S., renderà prontamente informata la società a mezzo e-mail.

- Le penalità a carico della ditta aggiudicataria saranno direttamente prelevate, dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture emesse dalla società.

- L’A.R.N.A.S. si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo del corretto espletamento dei servizi richiesti.

- Per l’applicazione delle penali applicate o per il risarcimento del maggior danno subito, l’A.R.N.A.S. potrà rivalersi, oltre che sulla cauzione prestata, anche sull’importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione.

- Nel caso in cui venissero comminate alla società aggiudicataria, nell’arco di un trimestre, penali per inadempienze per un valore superiore a €. 25.000,00, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale e decadenza dall’aggiudicazione.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che possono determinare l'applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

- ritardo nell'attivazione del servizio: € 250,00 per ogni giorno di ritardo/inadempienza;
- abbandono ingiustificato del servizio: € 1.000,00 per unità lavorativa assente;
- mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di sicurezza o diramato da personale dell'ARNAS Garibaldi o da qualsiasi altra persona che abbia rilevato l'incendio: € 1.500,00 per ogni mancato intervento accertato;
- ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio € 250,00 per unità lavorativa; il ritardo superiore ad un'ora è considerato come assenza e comporta un'ulteriore penale di € 1.000,00;
- mancato inoltro al DEC e al RTSA, o oltre le 24 ore dall'accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza della struttura ospedaliera: € 1.000,00;
- mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del DEC e/o dal RTSA, a mezzo mail, del personale dell'Impresa ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio: € 250,00 dopo le due ore ed entro le 24 ore - € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile dal DEC e/o dal RTSA quali:
 - inosservanza delle disposizioni operative;
 - atteggiamenti poco decorosi ed irrispettosi verso il personale dell'Azienda e verso terzi;

Le inadempienze comportano una penale del valore, a seconda della gravità, da € 250,00 a €1.500,00:

- mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio: € 250,00 per unità lavorativa;
- mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il RTSA, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo: € 500,00 per unità lavorativa;

- mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito: se la sostituzione non avviene entro 2 giorni lavorativi, verrà applicata una penale giornaliera di € 500,00;
- mancata reperibilità del Responsabile del Servizio: € 500,00 entro la prima un'ora - € 1.000,00 dopo la prima ora e per ogni ora successiva di mancata reperibilità € 1.500,00.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni dell'Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazione di penali.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- ✓ in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o qualora l'aggiudicatario prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- ✓ allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- ✓ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- ✓ allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- ✓ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- ✓ il fornitore ceda il contratto;
- ✓ l'aggiudicatario non produca nei tempi richiesti dall'ARNAS Garibaldi tutta la documentazione richiesta per la stipula del contratto.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- ✓ il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- ✓ il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione ripetuta delle penalità;
- ✓ il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi ingiustificabili e imputabili al fornitore medesimo;
- ✓ nei casi previsti dall'art. 16 del presente CSA.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'Azienda si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, per l'affidamento a terzi del servizio.

ART. 21 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- Il prezzo di aggiudicazione varrà quale prezzo contrattuale per tutta la durata dell'appalto e non potrà subire alcuna variazione in aumento nel corso dell'espletamento del servizio ad eccezione di eventuali disposizioni normative modificative delle aliquote IVA e riconoscimenti ISTAT.
- La fatturazione del corrispettivo oggetto dell'appalto dovrà essere effettuata mensilmente (posticipata).
- L'A.R.N.A.S. Garibaldi liquiderà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture elettroniche l'importo richiesto, previa verifica del contenuto tecnico-economico e riscontro contabile – amministrativo nonché previa acquisizione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione delle attestazioni di esecuzione regolare del servizio, espletato secondo le prescrizioni previste dal presente Capitolato Speciale di appalto.
- Le fatture elettroniche dovranno essere intestate con il seguente indirizzo:
ARNAS Garibaldi - Piazza S. M. di Gesù n. 5 - 95124 Catania. C.F./P.Iva 04721270876 e dovranno riportare il numero di identificazione gara (CIG)
- Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- La ditta aggiudicataria dovrà riportare sulle fatture emesse a fronte del servizio reso, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza su richiesta della stazione appaltante, pena l'irricevibilità delle stesse.
- La violazione degli obblighi di cui alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari determina la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
- Ai sensi della medesima normativa, la ditta aggiudicataria dovrà, pena la risoluzione del contratto:
 - comunicare il conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
 - comunicare, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- I corrispettivi si riferiscono al servizio eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- Il termine di pagamento verrà sospeso in caso che siano pervenute all'Ufficio preposto alla liquidazione delle fatture formali segnalazioni da parte del DEC di disservizi circa l'espletamento del servizio in quanto non espletato nel rispetto delle norme previste nel Capitolato Speciale di Appalto e nella Lettera Contratto. La liquidazione delle fatture sarà subordinata, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, all'acquisizione del DURC regolare attraverso lo sportello telematico dedicato degli Istituti previdenziali ed assistenziali.

ART. 22 - TRASFORMAZIONE O CESSIONE RAMO D'AZIENDA. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' assolutamente vietata la cessione del contratto o quant'altro oggetto dello stesso conseguente all'affidamento, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, rifusione dei danni e rinuncia da parte delle ditte a qualsiasi indennizzo per servizi iniziati ed anche eseguiti.

L'Aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'A.R.N.A.S. Garibaldi il diritto a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la Ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto qualora si verifichi l'incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

ART. 23 - RECESSO UNILATERALE

L'ARNAS Garibaldi potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale per l'affidamento di servizio analogo a quella oggetto della gara, l'ARNAS Garibaldi si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 180 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 s.m.i. con gli effetti dell'art. 1373 - Il comma - del Codice Civile.

ART.24 - OBBLIGHI RISERVATEZZA

Il fornitore nello svolgimento del servizio dovrà assicurare la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" emanato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

L'Azienda, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili che verranno utilizzati nell'ambito dell'attività del fornitore, nominerà il Contraente quale Responsabile esterno del trattamento di tali dati ai sensi della normativa dettata dal citato D.Lgs.196/2003. Il Contraente si impegnerà a nominare formalmente il/i proprio/i incaricato per il trattamento dati, nell'ambito del rapporto contrattuale di cui al presente capitolato, provvedendo a dare immediata comunicazione all'Azienda in ordine all'avvenuto adempimento di tale obbligo, garantendo altresì che i trattamenti saranno effettuati esclusivamente nell'ambito e per le finalità del rapporto contrattuale di cui al presente capitolato.

Il Contraente si impegna ad adottare idonee ed adeguate misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita di dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità proprie del rapporto contrattuale di cui al presente capitolato, con l'obbligo in ogni caso di informare immediatamente l'Azienda in caso di situazioni anomale o di emergenza. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il presente servizio, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare all'Azienda o a terzi.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente capitolato, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto.

ART. 25- FORO COMPETENTE

In caso di controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto si applicano le disposizioni contenute nella Parte VI, Titolo I, Capo II del Codice cui si rimanda. Qualora non si addivenisse ad una soluzione bonaria della controversia il foro competente è quello di Catania.

Data 15/09/2025

Il RTSA
(Ing. Valentina Borrelli)



Il RSPP
(Ing. Nunzio Acquaviva)


