

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 250

Oggetto: P.O. Garibaldi Nesima - Sperimentazione di un sistema di disinfezione dell'acqua calda sanitaria con monoclorammina.
Affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Settore Tecnico Bilancio Aggregato di spesa: Sub aggregato di spesa: Autorizzazione n. _____ - Sub _____ Conto Ec. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro _____ Il Responsabile del Settore _____ SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget. Catania _____ L'addetto alla verifica della compatibilità economica _____ _____ Lista di liquidazione n. _____ _____ Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella) _____ Settore Tecnico Il Responsabile dell'istruttoria Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso Il Responsabile del procedimento _____ Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico Ing. Salvatore Vitale _____	Seduta del giorno <u>07 MAG. 2015</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL DIRETTORE GENERALE dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/Serv.1/S.G. del 24.06.2014, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino _____ e del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco _____ Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>GAETANO BORANNO</u> _____ ha adottato la seguente deliberazione
--	--

Premesso che, al fine della definizione di un “piano di monitoraggio della sicurezza idrica dell’ARNAS Garibaldi”, il Direttore Sanitario di questa Azienda, con propria nota prot. n. 897 /DSA del 5/12/2014, ha individuato la Prof.ssa Maria Anna Coniglio, Direttore del Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza ambientale, clinica e il controllo della legionellosi, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate G.F. Ingrassia dell’Università di Catania.

Viste:

1. la nota recante data 27/02/2015 acquisita al prot. n. 3163 del 09/03/2015 del P.O. Garibaldi Nesima, con la quale la Prof.ssa Maria Anna Coniglio, nel trasmettere le risultanze delle analisi condotte per la ricerca di legionella nell’acqua prelevata in data 10/02/2015 presso il P.O. Garibaldi Nesima, ha consigliato “... di rivedere le strategie di disinfezione adottate e di procedere con un trattamento di disinfezione in continuo dell’acqua erogata nel P.O.”;
2. l’annotazione apposta, in pari data, dal Direttore Sanitario di questa Azienda, in calce alla sopra citata nota, con la quale viene richiesta la “formulazione di interventi di contenimento”;
3. la “Relazione tecnica sulla scelta del metodo di bonifica dell’acqua calda sanitaria per la prevenzione della legionellosi nel P.O. Garibaldi Nesima” presentata in data 16.04.15 dalla Prof.ssa Maria Anna Coniglio;
4. l’annotazione apposta dal Direttore Generale, in calce alla citata relazione, circa “l’immediato avvio della sperimentazione”.

Preso atto:

- **che** la Prof.ssa Maria Anna Coniglio - n.q. di Direttore del Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza ambientale, clinica e il controllo della legionellosi, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate G.F. Ingrassia dell’Università di Catania - ha proposto un processo di “disinfezione in continuo dell’acqua calda sanitaria con l’utilizzo della monoclorammina”, individuando a tal fine la ditta Sanipur Srl, con sede in Flero (BS), in quanto proprietaria, in Italia (IT1393089), Europa (EP221887A1) e Stati Uniti (US8444860B2), di uno specifico brevetto denominato “Sanikill”;
- **che** la ditta Sanipur Srl ha consegnato al Direttore Sanitario di questa Azienda la propria offerta n. 15/00122 del 16.04.2015;
- **che**, nello specifico, la predetta proposta comprende quanto segue
 - gli impianti oggetto della sperimentazione sono le reti dell’acqua calda sanitaria che servono la Torre A del P.O. Garibaldi di Nesima e l’HOSPICE dello stesso Presidio;
 - la sperimentazione di che trattasi avrà la durata massima di 6 mesi dalla data di installazione e avviamento delle apparecchiature di cui appresso ed è vincolata al raggiungimento del risultato di eradicazione della legionella;
 - fornitura di tutte le apparecchiature necessarie per l’intera durata della sperimentazione;
 - servizio di telecontrollo via internet;
 - analisi chimico-fisiche di controllo;
 - consulenza e assistenza scientifica;
 - servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva
 - possibilità di acquisto o noleggio delle apparecchiature al termine della sperimentazione;
 - possibilità, al termine della sperimentazione, di attivazione di un servizio full risk con apparecchiature in comodato d’uso oneroso per la durata di mesi 36;



- **che** la citata offerta n. 15/00122 del 16.04.2015, prevede i seguenti costi, per complessivi € 12.200,00 (Iva esclusa):
misuratori di portata: € 800,00
contributo intervento di installazione: € 9.000,00
prodotti di consumo: € 2.400,00 (importo stimato).

Preso atto:

- **che**, per l'affidamento di tale tipologia di servizio, non può farsi ricorso a procedure disponibili sulla piattaforma telematica www.aquistinretepa.it;
- **che** il servizio in questione rientra tra le tipologie aggregate di beni e servizi oggetto di negoziazione previste dall'art. 3 del Regolamento per acquisizione in economia di beni e servizi approvato con D.A. n. 1283/2013;
- **che** la spesa presunta è contenuta entro i limiti di cui al comma 11, secondo periodo, dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, è possibile l'affidamento diretto.

Ritenuto, per quanto complessivamente esposto, di potere affidare - ai sensi dell'art. 125, c. 11, II periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - alla ditta Sanipur Srl, con sede in Flero (BS), giusta offerta n. 15/00122 del 16/04/2015, la sperimentazione, per la durata di mesi sei, della disinfezione dell'acqua calda sanitaria con l'utilizzo della molecola monoclorammina, secondo il processo applicativo commercialmente denominato SANIKILL.

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

D E L I B E R A

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, di:

1. **AFFIDARE** - ai sensi dell'art. 125, c. 11, II periodo, del D.Lgs. 163/2006 - alla ditta Sanipur Srl, con sede in Flero (BS), giusta offerta n. 15/00122 del 16/04/2015, la sperimentazione, per la durata di mesi sei, della disinfezione dell'acqua calda sanitaria con l'utilizzo della molecola monoclorammina, secondo il processo applicativo commercialmente denominato SANIKILL.
2. **FARE FRONTE** alla spesa in questione - stimata in € 14.884,00 (Iva compresa) - con fondi del bilancio aziendale da imputare sul C.E. 01002000300 del bilancio di competenza.
3. **MUNIRE** il presente atto, in considerazione dell'opportunità di procedere con urgenza all'affidamento di che trattasi, della clausola di immediata esecuzione.

Allegati:

1. Nota prot. n. 897 /DSA del 5/12/2014
2. Nota acquisita al prot. n. 3163 del 09/03/2015 del P.O. Garibaldi Nesima e relativa annotazione
3. Relazione tecnica in data 16.04.15 e relativa annotazione
4. Offerta n. 15/00122 del 16.04.2015 di Sanipur Srl




Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Giuseppe Giammanco)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario

