REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 383

Oggetto: Affidamento lavori alla Ditta Sirimed S.r.l. per la sostituzione urgente di n. 2 soffianti in dotazione alla sala operatoria di oculistica, e riparazione di n° 1 pompa del vuoto GP 750in dotazione alla centrale del vuoto del P.O. Garibaldi Nesima.

CIG: 0294438IEC

SETTORE TECNICO

Bilancio 2016

Autorizzazione N° 108 s1 Reg.n.
c.ec. 20002000045
Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore .....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Ing. Salvatore Vitale)

Seduta del giorno 20 MAG. 2016

Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/Serv,1/S.G. Del 24,06/14, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario

Del Dott.
Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, con Atto del Direttore Generale, pro tempore, n. 110000562 del 31/07/2009, è stato affidato alla ditta Sirimed s.r.l., di Tremestieri Etneo, CT, il servizio quinquennale di manutenzione ordinaria degli impianti adibiti alla distribuzione dei gas medicinali e di manipolazione e stoccaggio di contenitori di gas medicinali, nonché assistenza e controllo, riempimento dei contenitori di ossigeno, con decorrenza dal 1 settembre 2009 al 31 agosto 2014;

Che con verbale del Direttore Generale, n. 183 del 01/09/14, si è autorizzata la prosecuzione del rapporto contrattuale, con la Sirimed S.r.l. sino all'aggiudicazione della procedura per il nuovo affidamento del "Servizio di manutenzione degl'impianti di distribuzione dei gas medicali e di movimentazione dei contenitori di gas medicali";

Che durante le visite periodiche di manutenzione di cui sopra, il personale tecnico della ditta in questione, ha riscontrato l'usura dei fori dei coperchi di chiusura di una delle tre pompe del vuoto GP 750 in dotazione alla Centrale del vuoto a servizio di tutto il P.O. Garibaldi Nesima;

Che con nota del 11/01/2016, assunta al protocollo del Settore Tecnico il 18/01/16 al n. 58, il Responsabile dell' U.O.C. di Oculistica Direttore Dott. Antonio Marino, ha richiesto la riparazione delle pompe soffianti della centrale di evacuazione di gas anestetici, in dotazione alla sala Operatoria di Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima;

Che con nota del 14/01/2016 è stato chiesto alla ditta Sirimed S.r.l. di formulare preventivo di spesa per i lavori di riparazione delle pompe soffianti;

Che, conseguentemente, alle esigenze sopra evidenziate, la Ditta Sirimed S.r.l. in ottemperanza a quanto stabilito nel C.S.A. ha prodotto, i seguenti preventivi di spesa n. 007rev.1/2016/GASMED/BL del 21/01/16, assunto al protocollo del Settore Tecnico il 03/02/16 n. 261 per l'importo di € 3.092,00 che al netto della somma di € 500,00 da detrarre come da Capitolato Speciale d'Appalto e dello sconto del 5% applicato, si riduce a € 2.462,40 IVA al 22% esclusa, e preventivo n. 002rev.1/2016/GASMED/BL del 11/01/2016, assunto a protocollo del Settore Tecnico il 03/02/16 al n. 260 per l'importo di € 3.782,00 che al netto della somma di € 500,00 da detrarre come da C.S.A. e dello sconto del 5% applicato si riduce a € 3.117,90 iva esclusa;

Preso atto della necessità di procedere alla realizzazione dei lavori richiesti, al fine di migliorare la funzionalità, l'assistenza e la sicurezza per operatori e pazienti che accedono alle cure chirurgiche del Blocco Operatorio, e rendere efficiente e funzionale il servizio gas medicali del P.O. Garibaldi Nesima;

Ritenuto, potersi autorizzare la ditta Sirimed alla esecuzione dei lavori di cui ai preventivi sopra specificati, per la spesa complessiva di € 5.580,30 Iva esclusa, aut. 108 da addebitare sul c. ec. 20002000045 del bilancio 2016;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Affidare alla ditta Sirimed S.r.l i lavori per la sostituzione urgente soffianti in dotazione alla centrale di evacuazione di gas anestetici che alimenta la U.O.C. di Oculistica del P.O. Garibaldi Nesima come da preventivo n. 007rev.1/2016/GASMED/BL del 21/01/16, e i lavori per la riparazione di n. 1 pompa del vuoto GP 750 in dotazione alla centrale del vuoto che alimenta il P.O. Garibaldi Nesima di cui al preventivo 002rev.1/2016/GASMED/BL del 11/01/2016, per la spesa complessiva di € 6.807,97 Iva inclusa;

Autorizzare la spesa complessiva di **€ 6.807,97** Iva inclusa, aut. 108 da addebitare sul c. ec. 20002000045 del bilancio 2016.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Salvatore Vitale)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattariano)

IL Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Segretario

Sig. Salvatore Ledda